



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Минусинск

№ 1514

«29» января 2019 г.

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Лазаревой Ларисой Алексеевной при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» (МБОУ ДО «Дом детского творчества»), ОГРН 1022400748886 от 21.12.2012г. зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС № 10 по Красноярскому краю, ИНН 2422002916, юридический адрес: 662660, Россия, Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Ленина, 20, на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 6929 от 21.12.2018г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 29.01.2019 г. № 1508).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2. п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ ДО «Дом детского творчества»:

1. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организации и проведению дератизационных мероприятий» выразившиеся в наличии в фундаменте здания по всему периметру разрушений, трещин, отверстий.

2. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.3. СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» выразившиеся в отсутствии отмостки по всему периметру здания.

3. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» выразившиеся в несоответствии коэффициента пульсации освещенности в кабинете теоретических занятий № 3 (по техническому паспорту кабинет № 25), в швейной мастерской по шитью мягкой игрушки в кабинете № 5 (по техническому паспорту кабинет № 5) гигиеническим нормативам (не более 20%).

4. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.1, 5.6. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» выразившиеся в несоответствии уровней искусственной освещенности на рабочих поверхностях в кабинете теоретических занятий № 3 (по техническому паспорту кабинет № 25) гигиеническим нормативам (300 – 500 лк), в швейной мастерской по шитью мягкой игрушки в кабинете № 5 (по техническому паспорту кабинет № 5) гигиеническим нормативам (400 – 600 лк).

5. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» выразившиеся в наличии стен в кабинете занятия туризмом (по техническому паспорту кабинет № 20), в швейной мастерской по шитью мягкой игрушки (по техническому паспорту кабинет № 5), в мастерской по дереву «Судомоделирование» (по техническому паспорту кабинет № 6) оклеенных бумажными обоями; в наличии стен в мастерской «Юный мотоциклист» (по техническому паспорту кабинет № 4) на ½ окрашенных вододispersионной краской, не устойчивой к проведению уборки влажным способом и обработке дезинфицирующими средствами.

6. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 3.8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» выразившиеся в наличии полов в кабинете занятия туризмом (по техническому паспорту кабинет № 20), в швейной мастерской по шитью мягкой игрушки (по техническому паспорту кабинет № 5) выполненных линолеумом, целостность которого нарушена между стыками; в наличии полов в мастерской по дереву «Судомоделирование» (по техническому паспорту кабинет № 6) выполненного линолеумом, целостность которого нарушена по периметру со стороны окон; в наличии полов в мастерской «Юный мотоциклист» (по техническому паспорту кабинет № 4) выполненного линолеумом, целостность которого нарушена по всей поверхности; в наличии полов в коридорах (по техническому паспорту № 7, № 8, № 12) выполненных линолеумом целостность которого нарушена.

Срок исполнения настоящего предписания: 02.11.2020 г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

О проведении мероприятий по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске путем предоставления письменной информации в срок до 02.11.2020 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске



Л.А. Лазарева

Согласовано:

Главный государственный санитарный врач
по г. Минусинску, Минусинскому,
Ермаковскому, Идринскому,
Каратузскому, Краснотуранскому,
Курагинскому и Шушенскому районам



Т.И. Малегина

Отметка о высылке постановления заказным письмом с уведомлением о вручении:

Число ____ месяц _____, год _____ г, № _____

дата вручения _____

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)

квитанции,

Администрация
Краснотуранского района
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
 662660, с. Краснотуранск,
 Красноярского края,
 ул. Ленина, 20.
 Тел, (234) 2-14-57
 03.11.2020г. № 61
 на № _____

СПРАВКА

Согласно заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы соответствия санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности № 2029 от 13.04.2018г. МБОУ ДО «Дом детского творчества» устранены следующие замечания:

№	Выявленные нарушения	Устранение нарушения	Срок устранения
1	Архитектурно-планировочные решения здания не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 (п.п. 3.5, 3.9, 3.10): отсутствия гардероба для обучающихся и персонала; при хореографическом зале отсутствия помещения для переодевания отдельно для мальчиков и девочек; 1 туалет для мальчиков, девочек и персонала	<p>Устранены все замечания:</p> <p>Для гардероба обучающимся оборудована комната и установлены вешалки.</p> <p>Реализация программы по хореография не осуществляется.</p> <p>В ранее построенных зданиях допускается количество туалетов и санитарно-технических приборов в соответствии с проектом.</p>	<p>Май 2018г</p> <p>С сентября 2018г.</p>
2	Внутренняя отделка помещений не соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 (п.п. 3.8): потолки, стены всех помещений имеют трещины, выбоины, негладкие, неустойчивы к проведению уборки влажным способом с применением дезинфицирующих и моющих средств; стены в помещениях для занятий оклеены бумажными обоями; полотна линолеума не сбиты между собой, края не заведены под плинтуса; полы имеют щели, дефекты и механические повреждения, выбоины.	<p>Проведен косметический ремонт помещений в учреждении.</p> <p>устранены все замечания:</p> <p>в кабинетах на стенах установлен гипсокартон, окрашенный моющейся краской.</p> <p>смонтированы потолки «Армстронг» с заменой ламп освещенности,</p> <p>проведена замена линолеума под плинтус.</p>	2019– 2020
3	Инженерное и санитарно-техническое оборудование не соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 (п.п. 4.4, 5.6, 5.9, 6.2, 6.3, 10.8): в	<p>Установлены раковины с подводом холодной и горячей воды;</p> <p>проведено повторное измерение</p>	<p>апрель 2018</p> <p>май 2019г</p>

<p>помещениях для занятий «Юный мотоциклист», «Мастерица» отсутствуют раковины с подводкой горячей и холодной воды; в кабинете «Юный художник» уровни освещенности не соответствуют; не выделено отдельное помещение для хранения неисправных и перегоревших ламп; в кабинете «Юный художник» температура воздуха и относительная влажность не соответствуют нормам; в фундаменте имеются трещины, выбоины, механические повреждения.</p>	<p>температура воздуха и относительная влажность (протокол прилагается); выделено отдельное помещение для хранения неисправных и перегоревших ламп;</p> <p><i>ремонт фундамента планируется на 2021 год</i></p>	<p>апрель 2018</p> <p><i>2021год</i></p>
---	---	--

Директор МБОУ ДО «Дом детского творчества»

Л.В.Пучкова