

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

660049, г. Красноярск, пр. Мира, дом 68, тел. 8(3912) 11-45-91 sekretar@mchskrsk.ru

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по  
Краснотуранскому району и Идринскому району

662660, с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, дом 31, тел. 8(39134) 21-4-35, 662660, с. Краснотуранск, ул. Октябрьская, дом 31, тел. 8(39134) 21-4-35 (pe53gpn@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 77

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара

Должностному лицу - директору

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина).

Пучковой Любовь Владимировне

владельца собственности, имущества и т.п.

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 07.09.2021 № 77 в период с 09:00 часов 20 сентября 2021 по 15:00 часов 24 сентября 2021 государственным инспектором Краснотуранского и Идринского районов по пожарному надзору Ковалёвым Вячеславом Анатольевичем, совместно с Пучковой Любовью Владимировной – Директором МБОУ ДО «Дом детского творчества» проведена плановая выездная проверка объектов защиты МБОУ ДО «Дом детского творчества», расположенного по адресу: Красноярский край, Краснотуранский район, с. Краснотуранск, ул. Ленина, 20.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения
1	2	3	4
1.	Декларацию пожарной безопасности необходимо уточнить или разработать в связи с изменениями требований пожарной безопасности.	Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 3 ст. 64. В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объекта защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений.	15.08.2022
2.	В здании дома детского творчества допускается эксплуатация охранно-пожарной сигнализации, системы опо-	ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 сентября 2020 года № 1479, Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации п. 54. Руководитель организации организует работы по ремонту.	15.08.2022

	<p>вешения и эвакуации при пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем.</p> <p>Отсутствует информация о ежегодном проведении испытаний охранно-пожарной сигнализации и системы оповещения и эвакуации при пожаре.</p>	<p>техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p> <p>При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p> <p>Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	
--	---	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор  
Краснотуранского и Идринского районов  
по пожарному надзору  
«24» сентября 2021 г.



Ковалёв В.А.

М.Л.П. РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
ПО ПОЖАРНОМУ  
НАДЗОРУ  
1

Предписание для исполнения получил(-а):

Заведующая МБОУ ДО «Дом детского творчества»  
«24» сентября 2021 г.

  
(подпись)

Л.В. Пучкова

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19